

WARUNKI TECHNICZNE

montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody, budynku mieszkalnym położonym w na terenie Gminy Lipowej, dotyczy sieci wodociągowej będącej własnością Urzędu Gminy w Lipowej.

1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą a MPWiK w Żywcu ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
2. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
3. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
4. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej wody, znajdującym się na zewnątrz budynku, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 mb od tego punktu.
5. Przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej).
6. Odcinek za wodomierzem do ujęcia zewnętrznego powinien być wykonany w sposób trwały, bez możliwości wykonania rozgałęzień.
7. Należy zamontować wodomierz o współczynniku $R=160$ lub wyższym, z ważną cechą legalizacyjną. Z uwagi na sukcesywną wymianę wodomierzy na terenie Gminy oraz zakup programu do zdalnego odczytu, wodomierz powinien być przystosowany do montażu modułu radiowego jednokierunkowego, przeznaczonego do współpracy z systemem zdalnego odczytu liczników wody IZAR. W przeciwnym wypadku konieczne będzie odczytywanie wodomierza w sposób tradycyjny – przez inkasenta.
8. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem itp.
9. Inwestor, po zakończeniu robót, jest zobowiązany złożyć „Zlecenie odbioru technicznego wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody” w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowej – pok. nr 7.
10. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu odpowiedniej umowy.
11. W przypadku stwierdzenia przez Urząd Gminy:
 - 1) uszkodzenia wodomierza,
 - 2) uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
 - 3) uszkodzenia plomb UG Lipowa lub mocowania tych plomb,
 - 4) używania wody z wyznaczonego ujęcia do celów niezgodnych z przeznaczeniem
 - 5) nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacjiwskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalanej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
12. Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach)

ZABUDOWA WODOMIERZA



1. Zawór przelotowy kulowy
2. Złączka redukcyjna
3. Zawór przelotowy kulowy (z odwodnieniem)

W załączeniu druk zlecenia odbioru technicznego podlicznika.